

贵阳轨道交通2号线便民用房设置情况统计表

序号	设计标段	车站	建筑			装修	动照		给排水			通风	
			便民用房数量	是否设置防火卷帘和防盗卷帘门(是/否)	长宽尺寸(约数,单位m)	套内面积(m ²)	是否已装修(是/否)	预留用电功率(kW)	是否设置独立的电表(是/否)	是否设置给水(是/否)	是否设置排水(是/否)	是否设置独立的水表(是/否)	空调形式(多联机/风机盘管/风管)
1	设计2标	白云北路站	1	是	7.7X2.8	21.32	是	20	是	否	否	否	风机盘管
2		白云中路站	1	是	6.4X3.5	19.2	是	15	是	是	否	是	风机盘管
3		泉湖公园站	1	是	4.9X3.6	17.64	是	15	是	是	否	是	风机盘管
4		枫林路站	1/便民用房(一)	是	4.1X3.2	13.39	是	20	是	是	否	是	风机盘管
5		诚信路站	1/便民用房(二)	是	14.5X2.6	36.22	是	30	是	是	否	是	风机盘管
6	设计3标	观山西路站	1/便民用房(一)	是	3.9X3.6	14.04	是	20	是	是	否	是	风机盘管
7		观山西路站	1/便民用房(二)	是	6.8X4.6	29.85	是	15	是	否	否	否	风机盘管
8		兴筑路站	1	是	3.9X3.7	14.17	是	15	是	否	否	否	风机盘管
9		金阳医院	1	是	4.5X3.2	14.14	是	15	是	是	否	是	风机盘管
10		金阳南路站	1	是	6.1X4.6	28.21	是	15	是	是	否	是	风机盘管
10	设计4标	茶园站	1/便民用房(一)	是	6.4X3.0	19.67	是	15	是	是	否	是	风机盘管
11		茶园站	1/便民用房(二)	是	4.6X6.1	29.23	是	15	是	是	否	是	大系统风管
12		百花大道站	1/便民用房(一)	是	4.8X6.1	29.52	是	15	是	是	否	是	大系统风管
13		百花大道站	1/便民用房(二)		3.9X7.9	29.57	是	15	是	是	否	是	大系统风管
14		百花大道站	1/便民用房(三)		2.9X8.2	23.77							
15	马王庙站	1	3.1X8.4	22.63									
16	设计5标(含二期)	北京西路站	1	是	6.8X3.1	15.64	是	15	是	是	否	是	大系统风管
17		改茶路站	1	是	3.8X4.5	15.32	是	15	是	是	否	是	大系统风管
18		黔春路站	1	是	2.4X4.6	10.96	是	15	是	是	否	是	大系统风管
19		延安西路站	1	是	4.6X3.6	17.14	是	15	是	是	否	是	大系统风管
20		阳明祠站	1	是	5.2X3.7	19.4	是	15	是	是	否	是	风机盘管
21		省人民医院站	1	是	1.8X3.0	5.4	是	20	是	是	否	是	风机盘管
22		宝山南路站	1	是	3.7X3.2	12.03	是	10	是	是	否	是	风机盘管
23		油榨街站	1	是	4.0X2.5	9.98	是	20	是	是	否	是	风机盘管
24		贵钢站	1	是	4.1X4.7	18.6	是	20	是	是	否	是	风机盘管
25		富源北路站	1	是	3.2X3.9	12.64	是	2x20	是	是	否	是	风机盘管
26	森林公园站	1	是	3.2X1.5	4.6	是	20	是	是	否	是	风机盘管	
27	小碧站	1	是	9.0X2.2	17.64	是	20	是	是	否	否	无	
28	中兴路站	1	是	6.5X2.3	15.2	是	20	是	是	否	是	风机盘管	
29	合计		30	全线车站便民用房总面积		547.81							无

特别声明: 1. 便民用房移交标准为现状移交; 2. 预留措施表中内容与现场不符时以现场实际为准。

